



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.391  
(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания»  
ОГРН: 1025900912707, ИНН: 5904039360  
614033, Российская Федерация, город Пермь,  
улица Василия Васильева, 1  
телефон: +7 (342) 232-02-71, email: office@gipsopolimer.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания»  
ОГРН: 1025900912707, ИНН: 5904039360  
614033, Российская Федерация, город Пермь,  
улица Василия Васильева, 1  
телефон: +7 (342) 232-02-71, email: office@gipsopolimer.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»  
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11  
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты гипсовые пазогребеневые: ПлГН2-667x500x80, полн, R, М;  
ПлГН1-667x500x80, полн, R, М; ПлГН2-667x500x80, пуст, R, М;  
ПлГН1-667x500x80, пуст, R, М; ПлГН2-667x500x100, полн, R, М;  
ПлГН1-667x500x100, полн, R, М. Торговая марка «Гипсополимер».  
Выпускаемый по ГОСТ 6428-2018. Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
23.62.10

код ТН ВЭД  
6809 19 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности - КМ0;  
негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 0421-НСС/ПБ-2020 от 18.12.2020  
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»  
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 22.12.2020 **по** 21.12.2023

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Вашутин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации